

Checklista

Egenkontroll av ditt avlopp



Slamavskiljare/trekammarbrunn

Fångar det fasta avfallet och sjunker till botten och flytslammet hamnar överst. En slamavskiljare för blandat avloppsvatten ska ha tre fack och kallas då även trekammarbrunn. Nya slamavskiljare kan se annorlunda ut.

- Det finns en slamkaka eller slam samlas i den första (största) kammaren.
- Det finns inget eller väldigt små mängder slam i den sista kammaren.
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra.
- Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsroret.

Pumpbrunn (finns ibland)

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

Fördelningsbrunn

Fördelar vattnet till flera spridarrör i infiltrationsbädden. Flera kortare spridarrör ger bättre spridning av vattnet än ett långt rör.

- Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.
- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen.

Infiltration/markbädd

Avloppsvattnet filtreras genom marken och renas.

- Det finns inga rötter från närliggande träd eller buskar som kan skada infiltrationen.

Luftningsrör

Behövs för att den biologiska reningen ska fungera felfritt.

- Avloppsanläggningen har luftningsrör som sticker upp ovanför markytan.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören.
- Det står inte vatten i luftningsrören.

Utloppsror

Sitter efter markbädden och leder ut det vatten som ej gått ner genom marken.

- Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
- Vattnet i brunnen är transparent, ofärgat och luktar inte.

Vattentoalett till slutan tank

- Tanken har ett väl fungerande överfyllnadslarm.
- Tanken och tillloppsledningen är täta.

Hur många punkter har ditt avlopp?

Alla punkter

Ditt avlopp är troligen i ett bra och fungerande skick. Du bör dock genomföra detta kontroll årligen för att säkerställa en fortsatt drift.

Saknar 1-2 punkter

Något är troligen fel med ditt avlopp. Vänligen kontakta Moderna Avlopp eller din kommun för en grundlig kontroll på plats.

Saknar fler än 2 punkter

Ditt avlopp har troligen allvarliga fel. Kontakta Moderna Avlopp eller din kommun snarast för att genomföra en besiktning på plats.